

MEGJEGYZÉS

Üzemfeszültség: 3+N, 400/230V, 50Hz

Működtető fesz.: 1+N, 230V, 50Hz

Zárlati szilárdság: 6kA.

Érintésvédelem: Alap = önműködő lekapcsolás (nullázás TN-S rendszerben)

Kiegészítő = áramvédő-kapcsolás

Elosztó és készülékek:

Legrand Drivia kiselosztó, Legrand készülékekkel

Védettség: IP40-IPK07 falra szerelve

Magasság: 250mm

Szélesség: 250mm

Mélység: 139mm

Ak.ment. WC
elosztó

Eptető:	Mór Város Önkormányzat 8060 Mór, Szent István tér 6.	Tervejavlat/modosítás:	Kivitelei terv 2016.03.15.	Rajzszám:	V-3	Rajzmrét:	2/1
Terv:	MÓR 1. SZ. POSTA BEJÁRAT AKADÁLYMENTESÍTÉSE MÓR, SZENT ISTVÁN TÉR 1. HRSZ. 3. Ak.ment. WC elosztó egyvonalas kapcsolási rajza	Tervező:	Borz László VT-11-0702	Tervszám:	Posta/Mór/K.I./2016	 BORZ MÉRNÖKIRODA 2900 Esztergom, Deák F.u.7. borz@mail.kodp.hu	

Jelen terv a műszaki leírással és a többi rajzokkal együtt érvényes.
Jelen tervdokumentáció szellemi termék, jogfenntartással.