C–C metszet M=1:15



D–D metszet M=1:15



E–E metszet M=1:15



F–F metszet M=1:15



G–G metszet M=1:15



Megjegyzések:
betonfedés: min. 1,5cm
beton minőség: C20/25–XC1–24–F3
betonacél minőség: B500, B240

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

PIUS Építészeti, Mérnöki és Számítástechnikai Kft. Győr, Hunyadi u. 18. II./15. Tel/Fax: 06-96-411568	Mór, 1. Posta Statikai kivitlei terv Liftakna vasalási terve Metszetek 8060 Mór, Szent István tér 1. HRSZ.: 3		SLI08
2015.05.20.	Megrendelő:	Mór Városi Önkormányzat 8060 Mór, Szent István tér 6.	
M=1:25	Tervező:	Dr. Kegyes Csaba TT08-0503	
	Szerkesztő:	Szabó Lívia	