

Építési hatóság

Kivitelező


OTIS Felvonó Kft.
 1082 Budapest Futó u.47-53.


Megrendelő

Felvonó elrendezési terv

Teherbírási	630 kg = 8 személy	Sebesség	1,00 m/s, szabályozott
Fajta	személyfelvonó	Vezetettség	mindenki által vezethető
Áll./bejáratok sz.	3/3	Állomások megn.	-1, 0, 1
Hajtás	Hajtómű nélküli PM szinkronmotoros Ø77 mm-es hajtótárcsával	Vezérlés	szimplex, le-fel irányban gyűjtő
Függesztő köté	2 db poliuretánbevonatú laposkötél (30 x 3 mm)	Vezetőszín	T82,5x68,25x7,9 mm / fülkéhez T65x54x5 mm / ellensúlyhoz
Fülke	1100x1400x2100 mm acéllemez	Fülke tömeg	480 kg
Fülke ajtó	900/2000 mm automata teleszkópos acéllemez	Aknaajtó	900/2000 mm automata teleszkópos acéllemez
Akna magasság	9 690 mm	Emelési magasság	5 340 mm
Hálózat	3x400 V, 50 Hz + 0 + PE	Telj. névl./ind. áram	4,3 kW, 6,2/8,6 A

Változások	Név	Kelt	Változások	Név	Kelt

Típuszám	Beépítés helye	Kivitelezés munkaszáma
OTIS GeNESIS LF 0882 UB	Mór, Szent István tér 1. Hrsz: 3 Mór, 1. Posta	

	Név	Kelt
Vezető tervező Tervező jogosultság	Tragor G. 010045 AF-T	2015.03.05.
Tervező	Tragor G.	2015.03.05.
Ellenőr	Balogh L.	2015.03.05.

OTIS



OTIS Felvonó Kft.
 1082 Budapest, Futó u. 47-53.
 Tel.: (36-1) 430-4600
 Fax: (36-1) 430-4637

Méretarány	Lapok sz.	Lapszám
1:20 1:50	1	1

Rajzsám

E-NP2523-00-000-0