





Felülnézet M=1:25



A-A metszet M=1:25




Betonozás előtt a fenéklemmezbe a lift alsó támaszelemeit el kell helyezni. (lásd fenéklemmez zsaluzási tervét és lift terveket)

Megjegyzések:

betonfedés: min. 1,5cm

beton minőség: C20/25-XC1-24-F3

betonacél minőség: B500, B240



**PIUS Építészeti, Mérnöki
és Számítástechnikai Kft.**
Győr, Hunyadi u. 18. III./15.
Tel/fax: 06-96-411568

Győr, Hunyadi u. 18. III./15.
Tel/fax: 06-96-411568

Mór, 1. Posta

Statikai kivitelű terv
 Liftakna vasalási terve
 Fenéklemez vasalási terve

8060 Mór, Szent István tér 1. HRSZ.: 3

SL104

2015.05.20.

Megrendelő:

Mór Városi Önkormányzat
8060 Mór, Szent István tér 6.

Tervező:

Dr. Keqyes Csaba

TT08-0503

Szerkesztő:

Szabó Lívia

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!!